

Výpočtové vnitřní teploty a relativní vlhkosti vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech v BDH

Zpracováno dle vyhlášky č. 194/2007 Sb, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

Podlaží	Druh místnosti s požadovaným stavem vnitřního prostředí	Výpočtová vnitřní teplota vnitřního vzduchu (theta) mezi 6:00 a 22:00.	Zvýšení o venkovní stěny	Zvýšení o prosklenou stěnu	Maximální teplota bez zvýšení odsouhlasené ho nájemníky	Zvýšení odsouhlasené nájemníky	Nepřekročitelná teplota
	1	2	3	4	5	6	7
		Příloha 1	§2, odst. 10a, 10b, 10c	§2, odst. 10d	součet=sloupce 2+3+4	souhlas dle §3, odst. 1, zvýšení dle §3, odst. 2	nepřekročitelnost dle §3, odst. 2, součet=sloupce 2+3+4+6
1. p	místnost s dveřmi na lodžii, s vnější, studenou boční stěnou	20	1,5	1	22,5	2	24,5
	místnost s dveřmi na lodžii, s vnitřními, teplými bočními stěnami	20	1,0	1	22,0	2	24,0
	místnost bez dveří na lodžii, s vnější, studenou boční stěnou	20	1,5	0	21,5	2	23,5
	místnost bez dveří na lodžii, s vnitřními, teplými bočními stěnami	20	1,0	0	21,0	2	23,0
2. a 3.	místnost s dveřmi na lodžii, s vnější, studenou boční stěnou	20	1,5	1	22,5	2	24,5
	místnost s dveřmi na lodžii, s vnitřními, teplými bočními stěnami	20	1,0	1	22,0	2	24,0
	místnost bez dveří na lodžii, s vnější, studenou boční stěnou	20	1,5	0	21,5	2	23,5
	místnost bez dveří na lodžii, s vnitřními, teplými bočními stěnami	20	1,0	0	21,0	2	23,0
4.	místnost s dveřmi na lodžii, s vnější, studenou boční stěnou	20	2,0	1	23,0	2	25,0
	místnost s dveřmi na lodžii, s vnitřními, teplými bočními stěnami	20	1,5	1	22,5	2	24,5
	místnost bez dveří na lodžii, s vnější, studenou boční stěnou	20	2,0	0	22,0	2	24,0
	místnost bez dveří na lodžii, s vnitřními, teplými bočními stěnami	20	1,5	0	21,5	2	23,5
Různé	Vytápěné předsíně a chodby	15	0,0	0	15,0	2	17,0
	Vytápěné nebytové prostory - kočárkárny, suterénní místnosti vlastněné členy BDH	15	0,0	0	15,0	2	17,0
	Kancelář BDH	20	0,0	0	20,0	2	22,0